

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01053

0002491

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

*(наименование и
местонахождение
заявителя)*

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн». Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +7 (495) 744-02-42

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

*(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)*

Общество с ограниченной ответственностью «Дёке Экструджн». Адрес: 141802, РОССИЯ, Московская область, город Дмитров, улица Космонавтов, владение 59. ОГРН: 1055001001802. Телефон/Факс: +7 (495) 744-02-42

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

*(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)*

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия, Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты: veга.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

*(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)*

Панели стеновые из поливинилхлорида типа «САЙДИНГ» И соединительные профили марок «DÖСКЕ» (DЁКЕ), «ДАСНА» (ДАЧА), «ARTENS» (АРТЕНС)

Код ОК 22.23.19

Код ТН ВЭД России
3925 90

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

*(наименование национальных стандартов,
стандартов организации, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)*

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Группа горючести по ГОСТ 30244-94 – сильногорючие (Г4) Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96 – легковоспламеняемые (В3). Группа дымообразования по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18 – с высокой дымообразующей способностью (Д2). Группа токсичности по ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20 – чрезвычайно опасные (Т4)

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/В-09/02/24 от 09.02.2024 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

*(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)*

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 09.02.2024 по 08.02.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров

